

# Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

## Kondensatableiter

### Data Solutions



Bei Anlagen, die mit niedrigen Kaltwassertemperaturen arbeiten, besteht ein erhöhtes Risiko der Kondensation. Das Kondensatwasser tropft in die Kondensatwanne, wo es aufgefangen wird. Mit diesem Bausatz kann das Gerät das Kondensatwasser in ein Kondensatmanagement-Leitungsnetz ableiten.

Der Bausatz ist für Installationen mit einer Kondensatwasserleitung über dem Kühler gedacht. Der Bausatz befördert das Wasser mit Hilfe einer Pumpe über den Stand der Kondensatwanne.

#### MERKMALE

Bietet Kondensatwassermanagement für Anlagen mit niedrigen Kaltwassertemperaturen

Kondensatwasser, das sich in der Kondensatwanne / Bodenplatte des Kühlers sammelt, wird entfernt

Kann auch nach dem Einbau des Kühlers nachgerüstet werden

#### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Länge  | Anzahl Verpackungen |
|---------------|--------|---------------------|
| 24630-178     | 2500mm | 1                   |
| 24630-170     | 3000mm | 1                   |

#### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.