

# Paquete de detección de fugas LHX+ / RackChiller en fila

## Data Solutions



Este paquete de detección de fugas extiende el Varistar LHX+ 45 In-Rack y el RackChiller In-Fila 45 con la capacidad de detectar fugas dentro del dispositivo. El sensor de cuerda se instala en el borde de la bandeja de condensado para minimizar las falsas alarmas a través del agua de condensado o similar.

### CARACTERÍSTICAS

Equipo de detección de fugas para LHX+ 45 In-Rack o RackChiller In-Fila 45

Sensor de cuerda que se instalará en el panel inferior del dispositivo

Incluye módulo de detección de fugas y accesorios

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Cantidad del paquete |
|--------------------|----------------------|
| 24630-168          | 1                    |

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Funciona solo con Varistar LHX+ 45 en rack y RackChiller en fila 45

Este paquete debe instalarse en el refrigerador antes de la puesta en marcha del dispositivo. No puede ser retorffitted una vez que el refrigerador está rodeado de bastidores

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.