

## Desconecte los adaptadores de operador de los recortes preferidos.



Se requiere un adaptador de operador para instalar una desconexión en Bulletin A21S4, A28S4 y WS2D gabinetes HOFFMAN que tienen un corte preferido. Los adaptadores de operador incluyen los componentes necesarios de interbloqueo de la puerta maestra con el mecanismo de operación de desconexión. Las instrucciones de instalación y perforación del panel se proporcionan con cada adaptador de operador. Cada marca y tipo de interruptor requiere un adaptador de operador diferente. Asegúrese de seleccionar el adaptador de operador y el gabinete adecuados para la desconexión que ha seleccionado.

## **CARACTERÍSTICAS**

Requerido para desconectar la instalación en productos Bulletin A21S4, A28S4 y WS2D.

## **ESPECIFICACIONES**

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
APCABVA	79830	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.9mm
APCITE	79860	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.9mm
APCSDA	79870	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.9mm
APCCHVA	79840	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.9mm
APCGETDA	79850	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.9mm

## **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY TRACHTE HOFFMAN ILSCO** SCHROFF **ERICO**